



## COMUNICATO STAMPA

### **VAL CANNETO - UNA FRANA TRAVOLGE LA CONDOTTA, OPERAI A LAVORO PER RIMUOVERE I DETRITI E RIPARARE IL GUASTO**

***Il maltempo ha causato danni alla linea adduttrice in una impervia zona di montagna, non raggiungibile con i mezzi meccanici, lasciando a secco tre Comuni***

**Frosinone, 17 ottobre 2020** – Una frana travolge la condotta adduttrice, squadre di Acea Ato 5 **a lavoro con i badili per rimuovere i detriti e riparare il guasto.**

Il forte maltempo, che nelle ultime ore ha flagellato la provincia di Frosinone e in particolare la Valle di Comino, ha fatto registrare numerosi allagamenti e smottamenti oltre alla distruzione di una strada a ridosso di un ponte tra i centri di Villa Latina e Picinisco.

Il temporale ha causato **ingenti danni e problemi anche alla condotta** adduttrice di Canneto che alimenta Settefrati, Gallinaro e San Donato Valcomino, capace di trasportare sino a 37 litri al secondo.

Le abbondanti precipitazioni verificatesi nella notte tra mercoledì e giovedì scorso **hanno generato una frana nella zona montuosa** che ha interessato anche un tratto della linea adduttrice **lasciando senz'acqua i Comuni di Settefrati, San Donato e Gallinaro.**

I sistemi di gestione e controllo hanno immediatamente dato l'allerta alla Centrale operativa di Acea Ato 5 che ha organizzato un primo sopralluogo e gli interventi di riparazione. È stato necessario impiegare **due squadre di tecnici e altro personale di supporto** per consentire di raggiungere in sicurezza il sito, individuare la perdita idrica, predisporre l'area di cantiere ed avviare le operazioni di riparazione.

Le operazioni di ripristino **sono risultate particolarmente difficoltose**, sia per il sito in cui si è verificato il guasto, in una zona di montagna tra l'altro dissestata dal maltempo, che per l'impossibilità di intervenire con mezzi meccanici per lo scavo e la riparazione. **Gli operai di Acea Ato 5 hanno quindi dovuto operare manualmente ma nel rispetto delle condizioni di sicurezza** per rimuovere i detriti trasportati dall'acqua in piena e raggiungere il punto in cui la condotta era stata tranciata. Un lavoro lungo e difficile che ha impegnato le squadre per quasi l'intera giornata di giovedì.

A sera, finalmente, gli sforzi sono stati premiati e la linea è stata ripristinata. Ci sono volute, però, ancora diverse ore nel corso della notte per consentire alle tubature e agli impianti di riempirsi e tornare regolarmente in servizio, tanto che l'acqua è tornata regolarmente a scorrere dai rubinetti degli utenti nella mattinata di venerdì.

Per le modalità con cui si è verificato il danno, sono stati registrati anche alcuni casi di torbidità nella fornitura idrica che sono stati prontamente comunicati ai territori interessati. Per tutti questi casi sono stati avviati anche i necessari autocontrolli sulla

rete idrica ed esami straordinari di laboratorio per garantire il rispetto dei parametri di qualità.

Il maltempo ha causato **anche ulteriori danni alla linea adduttrice minore che serve parte del comune di Picinisco**. In questo caso, le squadre di Acea Ato 5 e gli operai delle ditte incaricate sono al lavoro in queste ore per risolvere tutti i problemi.