

Qualità dell'acqua

COMUNE DI CASTELPOTO

Aggiornamento: GIUGNO 2019			
Parametro	Unità di misura	Limiti D.Lgs 31/2001 e s.m.i. (**)	<u>Valori medi rilevati</u>
Conc. ioni idrogeno	pH	6,5 - 9,5 (*)	7,9
Cond. elettrica a 20°C	μS/cm	2.500	534,0
Durezza totale	°F	15 - 50 (*)	24,0
Residuo fisso calcolato	mg/l	0,20	484,0
Cloro residuo libero	mg/l	0,20	0,1
Ammoniaca	mg/l	0,5	<0,05
Nitrati	mg/l	50	14,3
Nitriti	mg/l	0,5	<0,05
Cloruri	mg/l	250	18,5
Fluoruri	mg/l	1,50	0,6
Sodio	mg/l	200	26,8
Solfati	mg/l	250	25,6
Manganese	μg/l	50	<2

(*) valore consigliato

(**) successive modifiche e integrazioni