

Qualità dell'acqua

COMUNE DI FRASSO TELESINO

Aggiornamento: GIUGNO 2019			
Parametro	Unità di misura	Limiti D.Lgs 31/2001 e s.m.i. (**)	<u>Valori medi rilevati</u>
Conc. ioni idrogeno	pH	6,5 - 9,5 (*)	7,6
Cond. elettrica a 20°C	µS/cm	2500	547,7
Durezza totale	°F	15 - 50 (*)	25,3
Residuo fisso calcolato	mg/l	1500	319,0
Cloro residuo libero	mg/l	0,2	0,1
Ammoniaca	mg/l	0,5	<0,1
Nitrati	mg/l	50	8,7
Nitriti	mg/l	0,5	<0,1
Cloruri	mg/l	250	15,8
Fluoruri	mg/l	1,5	0,2
Sodio	mg/l	200	11,6
Solfati	mg/l	250	20,3
Manganese	µg/l	50	<2

(*) valore consigliato

(**) successive modifiche e integrazioni