

## Qualità dell'acqua

### COMUNE DI MELIZZANO

Aggiornamento: GIUGNO 2019			
Parametro	Unità di misura	Limiti D.Lgs 31/2001 e s.m.i. (**)	<u>Valori medi rilevati</u>
Conc. ioni idrogeno	pH	6,5 - 9,5 (*)	7,5
Cond. elettrica a 20°C	μS/cm	2.500	466,0
Durezza totale	°F	15 - 50 (*)	13,7
Residuo fisso calcolato	mg/l	1.500	321,7
Cloro residuo libero	mg/l	0,2	0,2
Ammoniaca	mg/l	0,5	<0,1
Nitrati	mg/l	50	20,1
Nitriti	mg/l	0,5	<0,1
Cloruri	mg/l	250	22,0
Fluoruri	mg/l	1,50	0,4
Sodio	mg/l	200	16,8
Solfati	mg/l	250	31,7
Manganese	μg/l	50	<5

(\*) valore consigliato

(\*\*) successive modifiche e integrazioni