

Qualità dell'acqua

COMUNE DI MOLINARA

Aggiornamento: GIUGNO 2019			
Parametro	Unità di misura	Limiti D.Lgs 31/2001 e s.m.i. (**)	<u>Valori medi rilevati</u>
Conc. ioni idrogeno	pH	6,5 - 9,5 (*)	7,5
Cond. elettrica a 20°C	μS/cm	2.500	527,5
Durezza totale	°F	15 - 50 (*)	19,6
Residuo fisso calcolato	mg/l	1.500	325,0
Cloro residuo libero	mg/l	0,20	0,2
Ammoniaca	mg/l	0,5	<0,1
Nitrati	mg/l	50	16,5
Nitriti	mg/l	0,5	<0,1
Cloruri	mg/l	250	28,1
Fluoruri	mg/l	1,50	0,3
Sodio	mg/l	200	17,3
Solfati	mg/l	250	26,3
Manganese	μg/l	50	<2

(*) valore consigliato

(**) successive modifiche e integrazioni