Gesesa

GRUPPO ACEA

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Ricerca solventi organici clorurati

MESE ANNO	DATA CAMPIONAMENTO	PARAMETRO ANALIZZATO	Unità di Misura	PUNTI DI PRELIEVO: Piazza San Modesto BENEVENTO (rete)	Viale San Lorenzo BENEVENTO (rete)	Piazza Basile BENEVENTO (rete)	Vasca di clorazione BENEVENTO (boccapozzo)	Pozzo 1 BENEVENTO (boccapozzo)	Pozzo 2 BENEVENTO (boccapozzo)	VALORI LIMITE D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.
Aprile 2024	02/04/2024	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,205	0,139	0,801	0,0810	0,0111	0,0200	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,0835	0,0702	0,182	0,153	0,156	0,162	
		Dibromoclorometano	µg/l	1,36	0,900	2,32	0,667	< 0,01	0,0109	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	6,05	7,56	2,09	6,33	< 0,01	< 0,01	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,09	0,981	0,117	1,38	1,62	1,43	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	1,07	0,961	0,117	1,35	1,59	1,39	
		Tricloroetilene	µg/l	0,0206	0,0204	< 0,01	0,0300	0,0278	0,0419	
Aprile 2024	09/04/2024	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,0961	0,116	0,108	0,0414	< 0,01	< 0,01	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,0745	0,0709	0,0959	0,0949	0,0885	0,0977	
		Dibromoclorometano	µg/l	0,535	0,853	1,09	0,307	< 0,01	< 0,01	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	1,78	4,82	6,10	1,66	< 0,01	< 0,01	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,11	1,05	1,26	1,49	1,68	1,79	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	1,09	1,03	1,24	1,46	1,65	1,76	
		Tricloroetilene	µg/l	0,0210	0,0180	0,0174	0,0261	0,0268	0,0283	
Aprile 2024	16/04/2024	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,108	0,0252	0,158	< 0,01	< 0,01	< 0,01	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,0699	0,0731	0,0130	0,0867	0,0864	0,0842	
		Dibromoclorometano	µg/l	0,823	0,397	0,353	0,512	< 0,01	0,0114	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	3,76	2,11	0,578	3,09	0,0192	0,0136	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,01	1,13	< 0,01	1,46	1,73	1,37	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	0,991	1,11	< 0,01	1,43	1,70	1,33	
		Tricloroetilene	µg/l	0,0223	0,0244	< 0,01	0,0302	0,0300	0,0388	
Aprile 2024	23/04/2024	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,01	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	< 0,05	< 0,05	0,488	< 0,05	< 0,01	< 0,05	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,0838	< 0,05	
		Dibromoclorometano	µg/l	1,12	0,981	1,64	1,12	< 0,01	< 0,05	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	7,91	8,01	1,74	5,54	< 0,01	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,16	1,26	< 0,05	1,63	1,99	2,10	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	1,16	1,26	< 0,05	1,63	1,96	2,10	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,0301	< 0,05	
Aprile 2024	30/04/2024	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,154	0,165	0,154	< 0,100	< 0,100	< 0,100	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,117	< 0,100	< 0,100	0,111	< 0,100	0,133	
		Dibromoclorometano	µg/l	0,904	1,44	0,393	0,233	< 0,100	0,841	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	2,59	1,85	0,508	0,924	< 0,100	1,89	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	0,660	0,451	< 0,100	0,807	1,16	0,878	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	0,660	0,451	< 0,100	0,807	1,16	0,878	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	< 0,100	