

Qualità dell'acqua COMUNE DI BENEVENTO

PEZZAPIANA/BIFERNO			
Campionamento del 30/06/2020			
Parametro	Unità di misura	Limiti D.Lgs 31/2001 e s.m.i. (**)	<u>Valori rilevati</u>
Tricloroetilene	µg/l		0,18
Tetracloroetilene	µg/l		1,58
1,2 Dicloroetano	µg/l	3	<0,1
Tetracloroetilene-Tricloroetilene	µg/l	10	1,76

(*) valore consigliato

(**) successive modifiche e integrazioni